


	<h2>ATTESTATION DE CONFORMITÉ</h2> <h3>Ligne de vie FLEEX en solution de fixation par bridage</h3>	
---	--	---



La note de calcul atteste de la résistance d'un poteau FLEEX (max 500) fixé sur des platines F-P-200 en solution de bridage sur poutre (bois, acier, etc...) de dimensions mini 230mm x 80mm. Ce bridage est effectué à l'aide de tiges filetées et de boulons M12. L'ensemble résiste à un effort horizontal de 12kN dans le cas le plus défavorable. La présente certification ne présage pas de la tenue de la poutre.

NF EN 795	Protection contre les chutes de hauteur Dispositifs d'ancrage Exigences et essais de mars 2016
-----------	--

La note de calcul porte la référence NDC2821

Fait à Saint Jean de Védas, le
20/07/2022

Florian DOMBEY
Ingénieur bureau d'études



Vincent SALLIER
Directeur technique

